

Tien controlepunten veilige werking en onderhoud gasverbrandingsinstallaties

Gebouw:

1 Uitmonding rookgasafvoer

- Zit de uitmonding in het juiste uitmondingsgebied?
- Let op de plaats van de rookgasafvoer in dak/gevel t.o.v. overige toevoer van verbrandingslucht en ventilatielucht.

Opstellingsruimte/-plaats:

2 Ventilatie luchttoevoer, bij open verbrandingstoestellen

- Zijn er voldoende openingen aanwezig voor verbrandingsluchttoevoer en ventilatieafvoer?
- Is de woning kierdicht?
- Is onderdruk aanwezig door ventilatieapparatuur?

Installatieonderdelen, veiligheid en doelmatigheid:

3 Gastoestel

- Is de montage en inbedrijfstelling uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant en installatievoorschriften?

4 Gastoestel

- Wordt onderhoud(sfrequentie) volgens voorschriften van de fabrikant uitgevoerd?

5 Gastoestel

- Is de instelling van de branderdruk gecontroleerd?

6 Gastoestel

- Vindt een CO-meting plaats in de opstellingsruimte in gestapelde bouw?
- Kan rookgasrecirculatie (lekkage) met een meting van CO₂ in de verbrandingslucht in een concentrisch systeem worden uitgesloten?
- Worden de rookgassen (CO, CO₂, O₂) gemeten en voldoen de waarden? Is de afstelling gas-/luchtkoppeling correct?

7 Individuele rookgasafvoer, verbrandingsluchttoevoer

- Zijn de montageaspecten beoordeeld? (afschot, beugeling, verbindingen, lekkage)

8 Collectieve rookgasafvoer, verbrandingsluchttoevoer

- Wordt het gemeenschappelijk rookgasafvoersysteem periodiek gecontroleerd?


9 Rookgasafvoer, individueel

- Is bij vernieuwing van een afvoergebonden toestel de rookgasafvoer vervangen?

10 Gasinstallatie

- Is een beproeving op lektheid bij aanpassing/uitbreiding van de gasinstallatie uitgevoerd?
- Voldoet de gasinstallatie aan de voorschriften? (juiste leidingmaterialen, verbindingen etc.)?
- Zijn stalen gasleidingen in kruipruimten gecontroleerd op corrosie?

Controlepunten bij oplevering/inbedrijfstelling; 1 t/m 3, 5 t/m 10. Controlepunten bij onderhoud; 4 t/m 7, Versie 10 mei 2016



Zie voor de te controleren punten ook 'Tien controlepunten Veilige werking en onderhoud gasverbrandingsinstallaties' van Techniek Nederland (z.o.z.).